Christian DE GASTINES

18/11/25 15:20

Re: Menuisier, maçon EIFFAGE

à : construction gestionlocatairecensier [EIFFAGE CONSTRUCTION]

cc: CHAMSEDDINE Karim, MOUSSAOUI Mustapha [EIFFAGE CONSTRUCTION]

Bonjour Madame Zou,

Point de situation à 14h:

1 - Renovation / Dégradations

- travaux menuisier fait à 11h30, maçon fait à 13h30;
- peinture pour faire disparaître rayure en Z sur porte blindée reste à faire.

2 - Rénovation / Sécurité

La porte blindée coupe feu installée par EIFFAGE comporte des joints d'étanchéité sur les 4 côtés intérieurs du cadre de la porte mais pas sur le dessous du cadre (tolérance technique de montage n'exclue pas la réalisation d'un joint entre le sol et le dessous du cadre). Donc, en cas d'incendie, les fumées passeront dans les deux sens sous les 77 portes (voir photo) actuellement installées dans le bâtiment D.

Nous demandons à EIFFAGE de mettre un jointoiement entre le sol et la partie basse du cadre porte palière blindée du logement 56 comme sur l'ancienne porté blindée enlevée par EIFFAGE.

Cordialement

Marie-Antoinette et Christian de Gastines

envoyé: 18 novembre 2025 à 13:05

de : construction gestionlocatairecensier [EIFFAGE CONSTRUCTION]

à: Christian DE GASTINES <christian.degastines@orange.fr>

objet: Re: Menuisier, maçon EIFFAGE

Mr De Gastines,

Suite à mon passage ce matin, je vous ai appelé et laissé un message pour demander si le menuisier pourra passer en début d'après-midi,

Seriez-vous présent?

Merci, Cordialement,

Envoyé à partir de Outlook pour Android

De: Christian DE GASTINES < christian.degastines@orange.fr

Envoyé: mardi, novembre 18, 2025 1:03:13 PM

À : construction gestionlocatairecensier [EIFFAGE CONSTRUCTION]

<gestionlocatairecensier.construction@eiffage.com>

Objet: Menuisier, maçon EIFFAGE

Bonjour Madame Zou,

Merci pour le passage du menuisier.

https://christiandegastines.com/TraCen03_11.html

Son accompagnatrice a photographié des trous à boucher par maçon (voir cidessus et les photos faites par elle); nous donner un rendez-vous.

Cordialement

0/11/2025 00